



muslvp20v00ieh

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /30.03.2020
Číslo jednací: OŽP-ČJ/22558-20/MOU
Spisová značka: OŽP/5314-2020/MOU
Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/533 304 760
E-mail: mouckova@slapanice.cz
V Brně dne: 02.07.2020
Datová schránka: 2xfbbgj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil, podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a ustanovení § 94j stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení, kterou podala **obec Tvarožná, Tvarožná 40, 66405 Tvarožná** (dále jen „stavebník“) a na podkladě ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

stavby vodního díla pod názvem „**Hrazení strže s retenčními prostory RET4**“, v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obci Tvarožná, na katastrálním území Tvarožná, na pozemcích p. č. 530/4, 531, 804, 830, 832, 1052/1, č. h. p. 4-15-03-0980-0-00 – Tvaroženský potok, vodní útvar – Roketnice od pramene po ústí do toku Říčka (Zlatý potok) (DYJ_0750).

Základní údaje o povolované stavbě:

1. účel díla:

zachycení části odtoku (transformace kulminační vlny) z výše položených polí v úvozu a omezení průtoku splavenin

2. druh stavby:

přeložka vodovodního řádu a stavby k hrazení strží (ust. § 55 odst. 1 písm. c) a k) vodního zákona) a ustanovení § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích

3. členění (popis) stavby:

Stavba zahrnuje realizaci pěti průcezných drátokamenných přehrážek z lomového kamene na sucho do drátěných košů pletených o šířce 2 m (parametry drátokamenné přehrážky v km 0,04257 výška 2,0 m; šířka 2,0 m délka 19,0 m; v km 0,07323 výška 2,0 m; šířka 2,0 m délka 20,0 m; v km 0,10326 výška 2,0 m; šířka 2,0 m délka 20,0 m; v km 0,13327 výška 2,0 m; šířka 2,0 m délka 13,0 m; v km 0,16755 výška 2,0 m; šířka 2,0 m délka 12,0 m). Pod nejnižše položenou drátokamennou přehrážkou bude v km 0,04106 otevřený žlab s průběžnou mříží (parametry výška 0,6 m; šířka 0,6 m délka 18,0 m) jehož účelem je zachycení odtoku prosakujícího přehrážkami a jeho převedení do kanalizace. Pod přehrážkami a na konci retenčního prostoru nad nejvyšše položenou přehrážkou bude zpevnění z kamenné rovnániny z jednotlivých kamenů.

Parametry stavby – celkový retenční prostor přehrážek 1 210 m³; celková plocha zátopy retenčních prostorů 1 334 m²; přeložka vodovodního přivaděče o celkové délce 160,0 m, materiál TLT DN 200.

4. určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X; Y):
začátek přeložky vodovodního řadu – 1161674,9; 586451,6
konec přeložky vodovodního řadu – 1161864,0; 586462,9

a) stanovuje podmínky pro umístění stavby (ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona):

1. Stavba se umísťuje na pozemcích p. č. 530/4 (druh pozemku – ostatní plocha), 531 (druh pozemku – ostatní plocha), 804 (druh pozemku – ostatní plocha), 830 (druh pozemku – ostatní plocha), 832 (druh pozemku – ostatní plocha), 1052/1 (druh pozemku – ostatní plocha) vše katastrální území Tvarožná, tak jak je zakresleno v podrobné situaci stavby v měřítku 1:500 (výkres č. D.2.01 projektové dokumentace stavby) který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

b) stanovuje podmínky pro provedení a užívání stavby (ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem „Hrazení strže s retenčními prostory RET4“, který v květnu 2018 ověřil Ing. Karel Zlatuška, autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1001883 a ověřené ve správním řízení.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při její realizaci zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem **oznámit termín zahájení stavby**, název a sídla stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně vodoprávnímu úřadu.
4. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytýčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího.
6. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanismů.

7. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami.
8. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.
9. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech, či na technické a dopravní infrastruktuře v dotčeném území stavby.
10. Po celou dobu výstavby je nutné zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.
11. Po ukončení stavby budou všechny pozemky dotčené výstavbou uvedeny do původního stavu.
12. Před uvedením nového vodovodního řadu do trvalého užívání předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
13. Před uvedením nového vodovodního řadu do trvalého užívání bude proveden vyhovující laboratorní rozbor vzorku vody z nového vodovodu prokazující jakost vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace (s označením přesného místa odběru).
14. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítáním Archeologickému ústavu AV ČR, Brno v. v. i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.
15. Stavebník zajistí, aby před započítáním prací v ochranném pásmu telekomunikačního vedení (dále jen „TZ“) ve vlastnictví VIVO CONNECTION spol. s r. o. (dále jen „společnost“) byly pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou TZ.
16. Stavebník zajistí, aby byla trasa TZ před započítáním prací vytyčena.
17. Před započítáním prací pásmu TZ budou všichni pracovníci, kteří vstupují do ochranného pásma prokazatelně seznámeni s polohou TZ a s požadavky na jeho ochranu.
18. V případě, že dojde během stavebních prací k obnažení TZ musí stavebník vyzvat společnost ke kontrole stavu TZ před zásypem.
19. V případě použití bezvýkopových technologií v ochranném pásmu TZ bude obnažena část TZ, která se nachází v místě křížení. Hloubka uložení a stupeň krytí TZ zůstane zachován. Skladování materiálů v ochranném pásmu TZ není povoleno.
20. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě (POS) započítání činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“).
21. Před započítáním zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) na terénu.
22. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
23. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
24. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

25. Případné poškození PVSEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě.
26. Předmětnou stavbou bude dotčeno nadzemní vedení VN vlastněné a provozované společností E.ON Distribuce a. s. (dále jen ECD).
27. Při provádění stavebních prací stavebník zajistí, aby nedošlo k poškození elektrického zařízení.
28. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprůstupnění el. zařízení.
29. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu nadzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení.
30. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vedení a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
31. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD.
32. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS a. s. informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvat naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypaní díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
33. Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Vytyčení stávajícího potrubí bude telefonicky dohodnuto VAS a. s., provozní středisko Pozořice v termínu 14 dní před zahájením výkopových prací.
34. Veškeré manipulace na stávající síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS a. s., zejména se jedná o přepojování nových úseků potrubí.
35. Realizaci přeložky provede provozní středisko VAS Pozořice.
36. Pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít značení pomocí kovových sloupků osazených v betonových blocích.
37. Na vodovodním potrubí bude uložen identifikační kovový vodič životností odpovídající životnosti potrubí. Spoje identifikačního vodiče budou před záhozem kontrolovány pracovníkem VAS a. s.
38. K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit modro-bílou výstražnou pásku.
39. Ke kolaudaci stavby musí být doložen doklad o odzkoušení funkčnosti všech osazených armatur, projekt skutečného provedení a geodetické zaměření.
40. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
41. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - provádění vodovodního řádu (kontrola pokládky potrubí před záhozem).
42. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2022.**
43. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech přikládaných vodoprávnímu úřadu).

Označení účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, jimiž jsou podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona vždy účastníci podle ustanovení § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

1. Obec Tvarožná, č. p. 40, 66405 Tvarožná, IČO 002 82 731

Odůvodnění

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad obdržel dne 30.03.2020 od obce Tvarožná, Tvarožná 40, 66405 Tvarožná, IČO 002 82 731 (dále jen „stavebník“) návrh na vydání společného povolení na realizaci hrazení strže v úvozu polní cesty nad bývalou cihelnou v obci Tvarožná včetně vyvolané přeložky vodovodu, podle ustanovení § 94j stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 písm. c) a k) vodního zákona a ustanovení § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Předmětná stavba bude umístěna a realizována v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, obci Tvarožná, na katastrálním území Tvarožná, na pozemcích p. č. 530/4, 531, 804, 830, 832, 1052/1, č. h. p. 4-15-03-0980-0-00 – Tvaroženský potok, vodní útvar – Raketnice od pramene po ústí do toku Říčka (Zlatý potok) (DYJ_0750).

Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- koordinované stanovisko k záměru realizovat akci ze dne 15.07.2019 pod č. j. OŽP-ČJ/98981-18/MUS, sp. zn. OŽP/10258-2019/MUS (Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí),
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví pod č. j. KHSJM 24127/2020/BO/HOK, sp. zn. S-KHSJM 12222/2020 ze dne 21.05.2020 (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Jihomoravského kraje),
- stanovisko správce povodí pod zn. PM-18104/2018/5203/Mi ze dne 24.09.2018 (Povodí Moravy s. p.),
- vyjádření k projektové dokumentaci pod zn. ARUB/4092/18 ze dne 23.07.2018 (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.),
- vyjádření správce sítí pod zn. 5001954845 ze dne 26.06.2019 (GridServices s. r. o.),
- vyjádření k existenci technické infrastruktury pod zn. 1111903039 ze dne 10.07.2019 (SITEL spol. s r. o.),
- vyjádření k PD pro stavební řízení pod č. j. 2195000400 ze dne 22.07.2019 (VIVO CONNECTION spol. s r. o.),
- souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení vydané pod zn. 1201910904 dne 01.07.2019 (ČD-Telematika a. s.),
- vyjádření ke stavbě řízení pod č. j. 17/004989-A ze dne 10.07.2019 (itself s. r. o.),
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací pod č. j. 675972/19 ze dne 27.06.2019 (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.),
- vyjádření ke stavbě pod č. j. 278/19, sp. zn. V/2019/197 ze dne 08.07.2019 (MND a. s., Hodonín),
- vyjádření k dokumentaci pod zn. CR701078 ze dne 26.06.2019 (Dial Telecom a. s.),
- souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení pod zn. E25140/19 ze dne 26.06.2019 (T Mobile Czech Republik a. s.),
- vyjádření k existenci podzemních sítí pod zn. UPTS/OS/222502/2019 ze dne 26.06.2019 (České radiokomunikace a. s.),

- vyjádření ke stavbě pod zn. MW9910132918125534 ze dne 26.06.2019 (Vodafone Czech Republik a. s.),
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy pod zn. J34768-16265881 ze dne 21.08.2018 (E.ON Česká republika s. r. o),
- vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pod č. j. BV/547/2020-Jur ze dne 10.02.2020 (Vodárenská akciová společnost a. s.).

Okruh účastníků řízení vymezil vodoprávní úřad s ohledem na předpokládaný vliv stavby na její okolí zejména s přihlédnutím na její charakter, výšku, hmotu, vliv na okolí a odstupy od hranic sousedních pozemků. Z těchto hledisek pak přiznal postavení účastníka řízení níže uvedeným. Práva a oprávněné zájmy dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavebník (účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona) - Obec Tvarožná, č. p. 40, 66405 Tvarožná.

Vlastník pozemků, na kterých má být stavební záměr uskutečněn a ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům (účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona) – Obec Tvarožná, č. p. 40, 66405 Tvarožná.

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona) – Obec Tvarožná, č. p. 40, 66405 Tvarožná.

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona) – Archeologický ústav AV České republiky, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno; CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9; E.ON Česká republika s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice; GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno; VIVO CONNECTION spol. s r. o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice; Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 63801 Brno a dále vlastníci těchto sousedních pozemků p. č. 529, 530/4, 530/28, 829/69, 829/70, 829/71, 829/72, 829/73, 829/74, 829/75, 829/137, 832, 1051/1, 1051/3, 1051/4, 1051/4, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1052/13, 1052/14, 1052/15, 1052/16, 1053/1, 1067/6, 1067/9, 1067/35, 1060/2, 1151/1 vše katastrální území Tvarožná.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení § 144 správního řádu, byly veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu s ustanovením § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, odbor životního prostředí, oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 07.05.2020 pod č. j. OŽP-ČJ/25854-20/MOU, sp. zn. OŽP/5314-2020/MOU zahájené správní řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení.

Současně Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, tímto přípisem oznámil, že je zdejšímu vodoprávnímu úřadu dobře známa situace v lokalitě a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru, a proto zdejší vodoprávní úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Vodoprávní úřad taktéž upozornil všechny účastníky řízení, že mohou své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska uplatnit v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona

nejpozději do termínu 09.06.2020, jinak na ně nebude brán zřetel. Žádný z účastníků řízení nevnesl ve stanovené lhůtě námitky ani připomínky.

Ve stanovené lhůtě určené přípisem ze dne 07.05.2020 pod č. j. OŽP-ČJ/25854-20/MOU, sp. zn. OŽP/5314-2020/MOU nebyly Městskému úřadu Šlapanice, odboru životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu doručeny žádné námitky účastníků řízení.

Vodoprávní úřad taktéž upozornil všechny účastníky řízení, že mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno.

Současně vodoprávní úřad přípisem ze 07.05.2020 pod č. j. OŽP-ČJ/25854-20/MOU, sp. zn. OŽP/5314-2020/MOU U v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutím a řádně stanovil lhůtu k tomuto úkonu. Žádný účastník řízení se k úplným podkladům před vydáním rozhodnutí nevyjádřil.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace:

Stavebník předložil spolu se všemi povinnými doklady i projektovou dokumentaci předloženou pro společné povolení vodního díla pod názvem „Hrazení strže s retenčními prostory RET4“, který v květnu 2018 ověřil Ing. Karel Zlatuška, autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1001883. Stručný popis stavby je uveden ve výroku rozhodnutí (v podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci). Projekt dále zahrnuje i úpravu stávající polní cesty, která nebyla tímto rozhodnutím povolena.

Z důvodu, že předmětná stavba se dotýká veřejných zájmů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo podkladem rozhodnutí i závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje ze dne 21.05.2020 pod č. j. KHSJM 24127/2020/BO/HOK, sp. zn. S-KHSJM 12222/2020. Závazné stanovisko dotčeného orgánu bylo vydáno s podmínkami, které byly převzaty do výrokové části b) podmínky č. 12 a 13.

Nezbytným podkladem pro vydání společného povolení je dále závazné stanovisko orgánu územního plánování. K záměru předmětné stavby vydal dne 15.07.2019 pod č. j. OŽP-ČJ/98981-18/MUS, sp. zn. OŽP/10258-2019/MUS Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče souhlasné závazné stanovisko. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem města Tvarožná účinným ode dne 08.12.2004, ve znění platné změny. Záměr je navržený v zastavitelném území obce ve stabilizované ploše ZV – plocha sídelní veřejné zeleně a v nezastavěném území obce ve stabilizované ploše ZK – plocha krajinné zeleně. V ploše ZV je podmíněčně přípustná výstavba vodních prvků a zpevněných ploch. V ploše ZK je podmíněčně přípustná výstavba vodních prvků a technické obsluhy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Uvedený vodohospodářský záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a na ně navazujících právních předpisů či jiných strategických plánovacích dokumentů, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje

obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděným právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení.

Podkladem pro rozhodnutí bylo rovněž stanovisko správce povodí a správce toku ve smyslu ustanovení § 54 vodního zákona (stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 24.09.2018 pod zn. PM-18104/2018/5203/Mi). Ve stanovisku je konstatováno, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu (potenciálu) dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu (potenciálu). Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Ke společnému povolení se uvádí:

Vodoprávní úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby, a to zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 590/2002 Sb.. Výrokovou částí I. tohoto rozhodnutí schválil vodoprávní úřad záměr na stavbu výše specifikované stavby vodního díla v rozsahu podané žádosti, v dílčích výrokových částech pak stanovil podmínky pro umístění této stavby, pro její provedení a také podmínky k jejímu následnému užívání, kterými bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu se stavebními předpisy, s ČSN na úseku vodního hospodářství, s podmínkami dotčených orgánů a správců technické infrastruktury.

Konkrétně ve výrokové části b) vodoprávní úřad zapracoval do podmínek č. 14 až 39 stanoviska a vyjádření účastníků řízení. Podmínka č. 14 byla stanovena na základě vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (zn. ARUB/4092/18 ze dne 23.07.2018), podmínky č. 15 až 19 byly stanoveny na základě vyjádření VIVO CONNECTION spol. s r. o. (č. j. 2195000400 ze dne 22.07.2019), podmínky č. 20 až 25 byly stanoveny na základě vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. (č. j. 675972/19 ze dne 27.06.2019), podmínky č. 26 až 31 byly stanoveny na základě vyjádření E.ON Česká republika s. r. o. (zn. J34768-16265881 ze dne 21.08.2018) a podmínky č. 32 až 39 byly stanoveny na základě vyjádření Vodárenské akciové společnosti a. s. (č. j. BV/547/2020-Jur ze dne 10.02.2020).

Protože se jedná o typ stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona), stanovil vodoprávní úřad ve výrokové části b) podmínku č. 43, že předmětnou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník se tímto upozorňuje, že souhlas se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla je uveden v příloze č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, jejichž součástí jsou i specifikovány povinné podklady, které stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námitky, které by bránily ve vydání stavebního záměru podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům pro rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dni nabytí právní moci společného povolení zašle vodoprávní úřad stavebníkovi a obecnému stavebnímu úřadu jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd.

Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována podle skutečného provedení.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené přílohou nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené v ustanovení § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Při realizaci stavby bude stavebník dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie (ustanovení § 156 stavebního zákona).

Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 449/3 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený byl uhrazen dne 15.06.2020.

Příloha rozhodnutí:

podrobná situace stavby v měřítku 1:500 (výkres č. D.2.01 projektové dokumentace stavby)

Příloha pro stavebníka:

ověřená projektová dokumentace opatřená schvalovací doložkou (po nabytí právní moci)

Rozhodnutí obdrží:

I. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou)

- Obec Tvarožná, č. p. 40, 66405 Tvarožná – *stavebník*

II. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

- Archeologický ústav AV České republiky, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 60200 Brno
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- E.ON Česká republika s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice
- GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
- VIVO CONNECTION spol. s r. o., Nádražní 1178/7, 66451 Šlapanice
- Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 63801 Brno
- dále budou veřejnou vyhláškou uvědoměni vlastníci těchto sousedních pozemků vše katastrální území Tvarožná:
pozemky p. č. 529, 530/4, 530/28, 829/69, 829/70, 829/71, 829/72, 829/73, 829/74, 829/75, 829/137, 832, 1051/1, 1051/3, 1051/4, 1051/4, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1052/13, 1052/14, 1052/15, 1052/16, 1053/1, 1067/6, 1067/9, 1067/35, 1060/2, 1151/1

III. Dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 60200 Brno
- Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

IV. Úřady pro vyvěšení (s žádostí o vrácení vodoprávnímu úřadu s daty vyvěšení a sejmutí písemnosti)

- Městský úřad Šlapanice, paní Ječmenová, Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Tvarožná, č. p. 40, 66405 Tvarožná (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šlapanice a na úřední desce výše uvedeného obecního úřadu a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odboru životního prostředí Městského úřadu Šlapanice

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno s umožněním dálkového přístupu dne:.....Ukončeno dne:.....

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.