



Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
 ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou
 ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
 (dle ČSN 33 3201)

Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
 základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zbranou
 ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
 automatické odpojení od zdroje

doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
 VNĚJŠÍ VLIVY: AAB,ABB,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4
 DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-2 ed. 4, tabulka 8.6

LEGENDA SÍTÍ:
 KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV - NOVÉ
 KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4 kV - NOVÉ

VYPRACOVAL:	Bc. Patrik Bejček	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Blažek
MÍSTO STAVBY:	Tvarožná	KRAJ:	Jihomoravský
INVESTOR:	E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice		
STAVBA:	Tvarožná, příp. VN+TS Rohlenka ABC		
ČÍSLO HLÁŠENÍ:	1030013517		
STUPEŇ:	DPS		
DATUM:	říjen 2018		
FORMÁT:	5 x A4		
MĚŘÍTKO:	1:500	ČÍSLO VÝKRESU:	C.4
OBSAH VÝKRESU:	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		