



E.ON Distribuce, a.s., Poděbradovo nám.2, 797 27 Prostějov

**DOPORUČENĚ**  
ENVIPARTNER, s.r.o.  
Václavská 546/55  
639 00 Brno-Štýřice

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Regionální správa Prostějov  
Poděbradovo nám. 2  
797 27 Prostějov

[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Ing. Petr Skopeček  
T+420-58232-3860  
[petr.skopecek@eon.cz](mailto:petr.skopecek@eon.cz)

Prostějov, 29.05.2019

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání souhlasu s umístěním bezdrátových hlásičů místního informačního systému na podpěrné body – sloupy nízkého napětí (NN) v obci Tvarožná, zaujímáme následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) za následujících podmínek. Na podpěrné body je zařízení možné umístit a společnost E.ON Distribuce, a.s. umožní přístup k zařízení za účelem údržby po dobu minimálně 5 let od ukončení realizace projektu, tj. do konce roku 2025.

## 1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení bude umístěno na podpěrných bodech venkovního vedení NN číslo 3, 7, 9, 15, 19, 24, 26, 27, 29D, 36, 41, 44, 49, 52, 63, 66, 76, 85, 89, 95, 101, 103, 106, 110, 115, 119, 122, 124, 129, 134, 138.

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Podpěrný bod distribuční sítě bude využit pouze v případě, není-li dostatečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude uskutečněna prohlídka, na které bude rovněž sjednán postup prací a upřesněny technické podmínky, za nichž lze provést montáž zařízení. Za účelem dojednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu (dále jen RS) Prostějov.

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7,  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 1772  
IČ: 280 85 400

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonový sloup, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupu bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 0,7 m od holých vodičů a 0,5 m od izolovaných vodičů nebo kabelů NN ECD. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECD a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECD.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Prostějov. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Prostějov předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECD bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Prostějov a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECD prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Prostějov vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

## 2. ODPOVĚDNOST

ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník zařízení veřejného rozhlasu odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží zařízení VR na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD.

Umístování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECD. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECD (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECD provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.

## 3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECD je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkové fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribučního sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem



Bc. Petr Novotný

Regionální správa Prostějov  
E.ON Distribuce, a.s.

